



AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA
SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

www.provincia.torino.it

Determinazione del Dirigente del Servizio
Gestione Risorse Idriche

N. 1062 - 51570/2012

OGGETTO: D. Lgs. 387/2003 – Autorizzazione Unica per l'ammodernamento e l'esercizio di due impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (idraulica), in Comune di Perrero (impianti "Chiotti superiore" e "Chiotti inferiore"). Titolare: C.I.O. S.p.A.

Il Dirigente

Vista la domanda in data 30/12/2011 con la quale la C.I.O. SpA, con sede legale in Ivrea – Via Olivetti 8, ha chiesto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, l'Autorizzazione Unica per la realizzazione degli interventi di ammodernamento e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile (idraulica) di due esistenti impianti di produzione di energia rinnovabile in Comune di Perrero, denominati "Chiotti Superiore" e "Chiotti Inferiore" tramite due distinte derivazioni delle acque del Torrente Germanasca, in misura rispettivamente di una portata massima pari a 1300 e 2000 litri/s e di una portata media pari a 1000 e 1500 litri/s, per produrre sul salto di metri 66,60 la potenza nominale media di kW 653 (impianto "Chiotti Superiore") e sul salto di metri 16,30 la potenza nominale media di kW 240 (impianto "Chiotti inferiore" - con restituzione nel T. Germanasca) ed il contestuale rinnovo e variante della concessione di derivazione d'acqua in essere ai sensi del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R, secondo quanto previsto dal progetto redatto dallo Studio Giuglaro e Turrini nel seguito descritto; gli interventi previsti consistono sommariamente in:

- definizione delle quote delle soglie di sfioro degli stramazzi di limitazione delle portate derivate, per consentire la derivazione di 1.300 litri/s per la centrale Chiotti Superiore (in luogo di 1.000 litri/s al momento assentiti) e di 2.000 litri/s per la centrale Chiotti Inferiore (in luogo di 1.500 litri/s al momento assentiti);
- definizione delle quote delle soglie di imbocco delle scale per la risalita dell'ittiofauna al fine di adeguare le medesime ai rilasci definiti con i criteri del D.P.G.R. 17/7/2007 n. 8/R, tenuto conto delle intervenute variazioni dei valori di rilascio;
- sostituzione delle apparecchiature elettromeccaniche della centrale Chiotti inferiore.

Al contempo risultano già eseguiti i seguenti interventi di ammodernamento, in parte previsti dal disciplinare di concessione approvato con la citata D.D. n. 671-232134 del 30/08/2004:

impianto Chiotti Superiore

- risanamento del canale di adduzione (DIA al Comune di Perrero n. 25/09);
- sostituzione dello sgrigliatore a monte della camera di carico (DIA al Comune di Perrero n. 25/09);
- risanamento conservativo della camera di carico (DIA al Comune di Perrero n. 25/09);
- sostituzione della condotta forzata (DIA al Comune di Perrero n. 25/09);
- sostituzione delle apparecchiature elettromeccaniche di centrale (DIA al Comune di Perrero n. 25/09);
- rifacimento della linea elettrica di collegamento alla cabina di consegna (DIA al Comune di Perrero n. 25/09);
- realizzazione della scala di risalita per l'ittiofauna in corrispondenza della traversa (autorizzazione



idraulica ex R.D. 523/1904 come da D.D. n. 1325 del 20/5/2011, autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Perrero ex D.Lgs. 42/2004 n. 8 del 20/7/2011, permesso di costruire rilasciato dal Comune di Perrero ex D.P.R. 380/2001 n. 6 del 20/7/2011)

impianto Chiotti Inferiore

- realizzazione della scala di risalita per l'ittiofauna in corrispondenza della traversa (autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904 come da D.D. n. 1325 del 20/5/2011, autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Perrero ex D.Lgs. 42/2004 n. 8 del 20/7/2011, permesso di costruire rilasciato dal Comune di Perrero ex D.P.R. 380/2001 n. 6 del 20/7/2011).

Dato atto che C.I.O. SpA ha chiesto, contestualmente alla domanda di cui sopra, il rilascio delle sottoelencate Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta, necessari per la realizzazione dell'intervento:


- rinnovo e variante della concessione di derivazione di derivazione d'acqua ex D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R - soggetto competente: Provincia di Torino, Servizio Gestione Risorse Idriche;
- autorizzazione in linea idraulica ex R.D. 523/1904 e s.m.i. - soggetto competente: Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino;
- parere del Comune di Perrero per la sostituzione delle apparecchiature elettromeccaniche della centrale Chiotti inferiore, ex D.P.R. 380/2001;

Dato atto che C.I.O. SpA ha presentato, nell'ambito della citata domanda, copia del prescritto preventivo di connessione alla rete MT di Enel Distribuzione accettato, nonché del regolamento di esercizio sottoscritto, trattandosi di impianto esistente;

Dato atto che, come risulta dagli atti, il procedimento istruttorio relativo alla Autorizzazione in oggetto è stato regolarmente esperito ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e delle relative Linee Guida approvate con D.M. 10/9/2010, mediante lo svolgimento di due Conferenze di Servizi rispettivamente in data 19/3/2012 e 5/6/2012, nonché di apposito sopralluogo istruttorio in data 13/3/2012, nel corso dei quali sono state formulate alcune osservazioni superate nell'ambito delle conseguenti integrazioni progettuali, nonché mediante l'acquisizione delle seguenti Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta da parte dei soggetti preposti al rilascio dei sopra richiamati provvedimenti necessari per la realizzazione dell'intervento, allegati in parte al presente provvedimento a farne parte integrante, al fine dell'ottemperanza da parte del richiedente alle prescrizioni ed indicazioni ivi contenute, come di seguito elencati:

- rinnovo e variante della concessione di derivazione di derivazione d'acqua ex D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R: D.D. della Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche, n.923-45693 del 14/11/2012 e relativo disciplinare sottoscritto in pari data, rep. n. 14580 (allegato 1);
- parere del Settore regionale OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico in data 21/03/2012 prot. n. 25626 ex R.D. 523/1904(allegato 2);
- parere della Autorità di Bacino del Fiume Po in data 29/3/2012 prot. n. 2073 ex art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775;
- parere dell'Agenzia delle Dogane in data 17/05/2012 prot. n. A/21359;
- parere favorevole del Comune di Perrero come da nota in data 20/6/2012 prot. n. 1973, per quanto attiene la sostituzione delle apparecchiature elettromeccaniche della centrale Chiotti inferiore, non inclusa nei provvedimenti autorizzativi già rilasciati in data precedente alla istanza di autorizzazione unica (allegato 3);

Constata che il richiedente, al momento di presentazione della domanda, ha depositato agli atti il titolo disponibilità dei terreni interessati dall'intervento, e che pertanto non risulta necessario



procedere con i disposti previsti dal D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i.;

Preso atto che le prescrizioni emerse nel corso della istruttoria risultano interamente recepite nel disciplinare della concessione di derivazione d'acqua allegato al presente provvedimento;

Dato atto che il richiedente ha stipulato in data 18/10/2012 le garanzie fidejussorie n. ADGSA0258 e ADGSA0259 con la Cofintrade SepA a favore del Comune di Perrero, a garanzia della effettuazione degli interventi di reinserimento o recupero ambientale che si rendessero necessari al termine della concessione di derivazione d'acqua, con riferimento rispettivamente agli impianti di Chiotti inferiore e Chiotti superiore;

Dato atto che, come risulta dal verbale della Conferenza dei Servizi decisoria agli atti, svoltasi in data 5/6/2012, i componenti della Conferenza hanno condiviso gli esiti della istruttoria esperita ed hanno espresso le seguenti osservazioni conclusive in merito al progetto:

- *dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludano la realizzazione dell'opera;*
- *non sono emersi elementi di criticità, in relazione alle matrici ambientali analizzate, che possano precludere l'autorizzazione richiesta*
- *va inoltre dato atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003, il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale secondo quanto indicato nel progetto citato in premessa.*

Visti:

- il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.Lgs. 16/3/1999 n. 79, "Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- il D.M. 13/10/2003, "Conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995", e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data;
- la Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i.: "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive - TICA)";
- la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la L. 23/7/2009 n. 99: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- il D.M. 10/9/2010 recante approvazione delle "Linee Guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";
- il D.Lgs. 3/3/2011 n. 28 "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";



- il D.Lgs. 31/3/1998 n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15/3/1997 n. 59";
- la L.R. 26/4/2000 n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs 112/98" e s.m.i.;
- la L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il R.D. 25/7/1904 n. 523 "Testo Unico sulle opere idrauliche" e s.m.i.;
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i.;
- la L.R. 5/12/1977 n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e s.m.i.;
- la L.R. 9/8/1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" e s.m.i.;
- la L. 9/1/1991 n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e s.m.i.;
- il D.P.R. 6/6/2001 n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 "Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro";
- il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R "Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6.7.2002 n. 137" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 9/11/2004 n. 12/R "Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale)";
- il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto Provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto

DETERMINA

- 1) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, di rilasciare alla C.I.O. SpA - C.F. 00869440016, con sede legale in Ivrea - Via Olivetti 8, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 30/12/2011 per la realizzazione degli interventi di ammodernamento e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ubicati in Comune di Perrero denominati "Chiotti Superiore" e "Chiotti Inferiore", nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 2) e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante; in particolare l'impianto "Chiotti superiore" viene esercito a mezzo di derivazione dell'acqua dal Torrente Germanasca in misura di una portata massima pari a 1300 litri/s e di una portata media pari a 1000 litri/s per produrre, sul salto di metri 66,60, la potenza nominale media di kW 653; l'impianto "Chiotti inferiore" viene



**PROVINCIA
DI TORINO**

AREA RISORSE
SERVIZI

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
Entrate
00024319 00008400 V000001
00030048 19/10/2012 15:42:00
0001-00009 66702C00268472CA
IDENTIFICATIVO 01120196507713



esercito a mezzo di derivazione dell'acqua dal Torrente Germanasca in misura di una portata massima pari a 2000 litri/s e di una portata media pari a 1500 litri/s per produrre, sul salto di metri 16,30, la potenza nominale media di kW 240 – per una potenza nominale media complessiva pari a kW 893;

2) di approvare il progetto definitivo in data agosto 2009 e successivi aggiornamenti in data gennaio 2010, dicembre 2010, dicembre 2011, gennaio 2012 e aprile 2012 a firma ing. Sergio Giuglaro, costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

n. elab.	cod. doc.	data	titolo
	13709/RT	Agosto 2009	Torrente Germanasca "Centrale Chiotti Superiore" PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO IDROELETTRICO (denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22 del DPR 380/2001) Relazione illustrativa
	1010/RT	Gennaio 2010	Richiesta di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico centrali "Chiotti superiore – Chiotti inferiore" Relazione illustrativa sul fabbisogno attuale e sul rispetto degli obblighi di rilascio in alveo (D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R)
	1010/RT-PGM	Gennaio 2010	Richiesta di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico centrali "Chiotti superiore – Chiotti inferiore" Piano di gestione e manutenzione delle opere (D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R)
	20710/RT	Dicembre 2010	Stato di consistenza dell'impianto per produzione di energia elettrica dal torrente Germanasca denominato "Chiotti inferiore" e "Chiotti superiore" Nota Provincia di Torino prot. n. 342519/10/10.06.03 del 27/4/2010)
Tav. 3		Dicembre 2010	Stato di consistenza dell'impianto per produzione di energia elettrica dal torrente Germanasca denominato "Chiotti inferiore" e "Chiotti superiore" Nota Provincia di Torino prot. n. 342519/10/10.06.03 del 27/4/2010) Planimetria e sezioni di progetto opera di presa con indicazione dei livelli idrici Chiotti superiore
Tav. 4		Dicembre 2010	Stato di consistenza dell'impianto per produzione di energia elettrica dal torrente Germanasca denominato "Chiotti inferiore" e "Chiotti superiore" Nota Provincia di Torino prot. n. 342519/10/10.06.03 del 27/4/2010) Installazione di dispositivi di misura delle portate derivate
	20810/RT	Dicembre 2010	Realizzazione scale di risalita per l'ittiofauna in corrispondenza delle traverse esistenti sul torrente Germanasca per l'alimentazione delle centrali "Chiotti superiore" e "Chiotti inferiore. Relazione tecnica (allegata alla richiesta di permesso di costruire – DPR 380/01)
Tav. 3		Dicembre 2010	Realizzazione scala di risalita per l'ittiofauna in corrispondenza della traversa esistente sul torrente Germanasca per l'alimentazione della centrale "Chiotti inferiore e Chiotti superiore" "CENTRALE CHIOTTI INFERIORE" Richiesta di permesso di costruire ai sensi del DPR 380/2001. Planimetria di rilievo opera di presa e fotografie dello sbarramento con indicazione dei relativi punti di ripresa
Tav. 4		Dicembre 2010	Realizzazione scala di risalita per l'ittiofauna in corrispondenza della traversa esistente sul torrente Germanasca per l'alimentazione della centrale "Chiotti inferiore e Chiotti superiore" "CENTRALE CHIOTTI SUPERIORE" Richiesta di permesso di costruire ai sensi del DPR 380/2001. Planimetria di rilievo opera di presa e fotografie dello sbarramento con indicazione dei relativi punti di ripresa
	20710/RT-PGM	Dicembre 2010	Richiesta di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico centrali "Chiotti superiore – Chiotti inferiore" Integrazione al piano di gestione e manutenzione delle opere (Nota Provincia di Torino prot. n. 342519/10/10.06.03 del 27/4/2010)
		16/9/2011	Documentazione di clima e impatto acustico (Studio Lepori – Torino)
	20511/RT	Dicembre 2011	Stato di consistenza dell'impianto per produzione di energia elettrica dal torrente Germanasca denominato "Chiotti inferiore" e "Chiotti superiore" Nota Provincia di Torino prot. n. 1010248 del 1/12/2011)
Tav. 2		Dicembre 2011	Stato di consistenza dell'impianto per produzione di energia elettrica dal torrente Germanasca denominato "Chiotti inferiore e superiore" (Nota Provincia di Torino prot. n. 342519 del 27/4/2010). Planimetria e sezioni di progetto opera di presa con indicazione dei livelli idrici Chiotti inferiore
	812/RT	Gennaio 2012	Relazione esplicativa circa gli interventi di adeguamento degli impianti "Chiotti inferiore" e "Chiotti superiore" sul torrente Germanasca (nota Provincia di Torino prot. n. 41355 del 13/1/2012)
	912/RT	Gennaio 2012	Relazione illustrativa del progetto di reinserimento e recupero ambientale degli impianti "Chiotti inferiore" e "Chiotti superiore" sul torrente Germanasca (nota Provincia di Torino



			prot. n. 41355 del 13/1/2012)
	912/RT-CM	Gennaio 2012	Computo metrico estimativo relativo al progetto di reinserimento e recupero ambientale degli impianti "Chiotti inferiore" e "Chiotti superiore" sul torrente Germanasca (nota Provincia di Torino prot. n. 41355 del 13/1/2012)
	912/RT-EP	Gennaio 2012	Elenco prezzi unitari relativo al progetto di reinserimento e recupero ambientale degli impianti "Chiotti inferiore" e "Chiotti superiore" sul torrente Germanasca (nota Provincia di Torino prot. n. 41355 del 13/1/2012)
Tav. 1		Gennaio 2012	Progetto di reinserimento e recupero ambientale Impianto Chiotti superiore (nota Provincia di Torino prot. n. 41355 del 13/1/2012). Planimetria e sezioni opera di presa
Tav. 2		Gennaio 2012	Progetto di reinserimento e recupero ambientale Impianto Chiotti superiore (nota Provincia di Torino prot. n. 41355 del 13/1/2012). Planimetria e sezioni camera di carico e condotta forzata
Tav. 3		Gennaio 2012	Progetto di reinserimento e recupero ambientale Impianto Chiotti superiore (nota Provincia di Torino prot. n. 41355 del 13/1/2012). Planimetria, prospetti e sezione centrale idroelettrica e canale di restituzione
Tav. 1		Gennaio 2012	Progetto di reinserimento e recupero ambientale Impianto Chiotti inferiore (nota Provincia di Torino prot. n. 41355 del 13/1/2012). Planimetria e sezioni opera di presa
Tav. 2		Gennaio 2012	Progetto di reinserimento e recupero ambientale Impianto Chiotti inferiore (nota Provincia di Torino prot. n. 41355 del 13/1/2012). Planimetria e sezione centrale idroelettrica e canale di restituzione
	7112/RT	Aprile 2012	Domanda di autorizzazione unica per interventi di ammodernamento e rinnovo impianti "Chiotti inferiore" e "Chiotti superiore" sul torrente Germanasca (D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.) Relazione illustrativa degli interventi in progetto (nota provincia di Torino prot. n. 274329 del 2/4/2012)
	7212/RT	Aprile 2012	Domanda di autorizzazione unica per interventi di ammodernamento e rinnovo impianti "Chiotti inferiore" e "Chiotti superiore" sul torrente Germanasca (D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.) Piano di gestione e manutenzione delle opere (nota provincia di Torino prot. n. 274329 del 2/4/2012)
	7012/RT	Aprile 2012	Domanda di autorizzazione unica per interventi di ammodernamento e rinnovo impianti "Chiotti inferiore" e "Chiotti superiore" sul torrente Germanasca (D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.) Relazione idrologica-idraulica (nota provincia di Torino prot. n. 274329 del 2/4/2012)
Tav. 1		Aprile 2012	Domanda di autorizzazione unica per interventi di ammodernamento e rinnovo (D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.). Impianti Chiotti inferiore e superiore (nota provincia di Torino prot. n. 274329 del 2/4/2012) Planimetria generale con indicazione di entrambi gli impianti
Tav. 2		Aprile 2012	Domanda di autorizzazione unica per interventi di ammodernamento e rinnovo (D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.). Impianto Chiotti inferiore (nota provincia di Torino prot. n. 274329 del 2/4/2012). Corografia, estratto P.R.G.C., planimetria catastale
Tav. 3		Aprile 2012	Domanda di autorizzazione unica per interventi di ammodernamento e rinnovo (D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.). Impianto Chiotti inferiore (nota provincia di Torino prot. n. 274329 del 2/4/2012). Planimetria opera di presa e sezioni
Tav. 4		Aprile 2012	Domanda di autorizzazione unica per interventi di ammodernamento e rinnovo (D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.). Impianto Chiotti inferiore (nota provincia di Torino prot. n. 274329 del 2/4/2012). Planimetria e sezione centrale, vasca di carico e canale di restituzione
Tav. 5		Aprile 2012	Domanda di autorizzazione unica per interventi di ammodernamento e rinnovo (D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.). Impianto Chiotti superiore (nota provincia di Torino prot. n. 274329 del 2/4/2012). Corografia, estratto P.R.G.C., planimetrie catastali
Tav. 6		Aprile 2012	Domanda di autorizzazione unica per interventi di ammodernamento e rinnovo (D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.). Impianto Chiotti superiore (nota provincia di Torino prot. n. 274329 del 2/4/2012). Planimetrie e sezioni opera di presa - camera di carico
Tav. 7		Aprile 2012	Domanda di autorizzazione unica per interventi di ammodernamento e rinnovo (D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.). Impianto Chiotti superiore (nota provincia di Torino prot. n. 274329 del 2/4/2012). Pianta, prospetti e sezioni edificio della centrale
Tav. 8		Aprile 2012	Domanda di autorizzazione unica per interventi di ammodernamento e rinnovo (D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.). Impianto Chiotti superiore (nota provincia di Torino prot. n. 274329 del 2/4/2012). Profilo longitudinale condotta forzata e canale di restituzione

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;



- 3) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;
- 4) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende/sostituisce:
 - rinnovo e variante della concessione di derivazione d'acqua, ex D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R;
 - autorizzazione in linea idraulica, ex R.D. 523/1904 e s.m.i.;
 - parere del Comune di Perrero ex D.P.R. 380/2001
- 5) di stabilire che qualsiasi modificazione al progetto definitivo approvato dovrà essere comunicata al Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino, al fine delle relative valutazioni e dell'eventuale inoltro all'Amministrazione competente;
- 6) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 2);
- 7) di dare atto che, trattandosi di impianto già esistente, l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, continuerà a permanere nella sua attuale configurazione; come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive - TICA), l'eventuale attuazione dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarderà l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;
- 8) di subordinare la validità della presente Autorizzazione al perfezionamento, presso la competente Agenzia delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;
- 9) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 4), in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che questo Servizio potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; il periodo di realizzazione dei lavori dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011.

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di riattivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio scrivente, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.



**PROVINCIA
DI TORINO**

www.provincia.torino.it

Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere effettuato il collaudo delle opere realizzate (manufatti, opere d'arte, impianti di ogni genere, ecc...). I relativi certificati dovranno essere inviati, entro i successivi trenta giorni, ai medesimi soggetti e dovranno essere redatti da tecnici abilitati nelle materie specifiche, facendo riferimento alle relative norme di settore.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

- 10) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni;
- 11) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi;
- 12) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.



IL DIRIGENTE
(dott. Giannetto Massazza)

11.1 DIC. 2012